



第 85 期

94年06月16日 ~ 28日

本期發稿日：94/07/01

下期截稿日：94/07/13

陽明焦點新聞

行政會報摘要

各處室訊息

院系所傳真

校慶活動專輯

陽明人

編輯報告

校史照片展覽

閱讀旅行

發行人：吳妍華
 總編輯：高毓儒
 執行編輯：錢珏琪
 潘曉佩
 網頁設計：賴彥甫

各處室訊息

請加強落實執行節約用電措施

夏季已至，請各單位加強落實執行節約用電措施，相關措施略如以下所述：

一、夏季上班時除應以國際禮儀接待外賓外，儘量避免穿西裝、打領帶，改穿輕便衣服。

二、空調系統

1. 採用高能源效率之窗型冷氣機、箱型冷氣機、中央空調冰水主機。

2. 使用冷氣時，調控空調設備，使室內溫度不低於攝氏二十六度；另應配合電風扇使用，可達到相同舒適感，並可降低電力消耗。

3. 在不影響冷氣空調效果下，適度提高中央空調主機冰水出水溫度，下班前半小時提前關閉冰水主機。

4. 冷氣停用前先關掉壓縮機（由冷氣改為送風或調高溫度設定），以節省空調用電。

5. 利用室內、室外遮陽及屋頂加裝隔熱材或噴水，防止日曬影響空調負載。

6. 冷氣區域應與外氣隔離且門窗應緊閉，以免冷氣外洩或熱氣侵入增加空調負擔。

7. 空調系統的檢驗與維修方面，應定期清洗空氣過濾網、冷卻水塔、冷卻水管及主機熱交換器；每月檢視冷媒顯示計，若冷媒不足應即填充，以保持主機效率；每年執行系統檢測，如發現幫浦或風扇等設備效率低落，應立即設法改善。

8. 連續假日或少數人加班儘量不開中央空調冷氣，以免主機低負載、低效率、高成本運轉。

三、照明系統

1. 採用高效率照明燈具及電子式安定器。

2. 採取分區責任管理制度，依所負責區域關閉不需使用之電燈，並養成隨手關燈習慣。

3. 走廊及通道照明等照明需求較低的場所，可設定隔盞開燈或減少燈管數。

[特別報導]

校友論壇

陽明的故事

自然誌

陽明身影

◎大學報
 ◎高教簡訊
 ◎教育部電子報
 ◎國衛院電子報

4.需高照度的場所，採用一般照明加局部照明方式。

5.牆面及天花板應選用乳白色或淡色系列，以增加光線反射效果，並可減少所需燈具數量。

6.燈具保養維護方面，依落塵量多寡定期清潔燈具；依燈管光衰及黑化程度更換燈管，以維持應有亮度。

7.依中國國家標準(CNS)所訂定之照度標準，檢討各環境照度是否適當，以及合理之照明開燈數量，並作改進。

<營繕組 / 提供 >

[回《各處室訊息》](#)

[關於電子報](#) [訂閱電子報](#) [聯絡編輯小組](#) [上期電子報](#) [回電子報首頁](#)